

รายละเอียดอุปกรณ์เครื่องส่งลมเย็น ระบบปรับอากาศ

1. Way Vay Proportional Size 2 นิ้ว With Valve Linkage Kit Control 24 VAC (วาล์วเปิด-ปิด 2 ทาง และชุด ควบคุม) จำนวน 3 ชุด สำหรับ AHU 1 AHU 4/1 AHU 5/2
2. Digital Room Thermostat Proportional 24 VAC (ตัวควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง) จำนวน 3 ชุด สำหรับ AHU 1 AHU 4/1 AHU 5/2 โดยให้ควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 11 องศา C ถึง 30 องศา C
3. ติดตั้ง Chamber สำหรับ AHU 5/3