

รายละเอียดของงานซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศ ชั้น ๔ - ๕ (ปรับปรุงภูมิ)
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๑. เช็คนิวทอลมจุกั่วและอุดรอยรั่วด้วยซิลิโคน ,ฟิลค์ัท, ฉนวนใยแก้ว
๒. ทดสอบวัดหัวลมทุกหัว
๓. ปรับหัวจ่ายลมทุกหัว
๔. แก้ไขหัวจ่ายลม ที่ลมออกน้อย
๕. ตัดปิดท่อลมหัวจ่ายที่ไม่จำเป็นออก
๖. เพิ่มวาล์วสปรับลมบางจุดที่ลมออกแรง
๗. วิธีการ
 - วันปฏิบัติงาน เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น.
 - จำนวน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งจ้าง
 - จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 - ทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย
๘. การรับประกัน
 - รับประกันงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ส่งมอบงาน

